

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-047

致：苏州金山太阳能科技有限公司（材料供应商）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于平单轴区域到货支架存在的质量问题事宜

内容：经我方监理人员现场检查发现，你方到货的平单轴区域支架，存在部分镀锌层脱落和镀锌层发黑等质量问题（附图如下）。

针对以上问题望贵单位尽快采取措施进行处理，限 2 日内回复。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图:

