

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-054

致：中电建湖北电力建设有限公司（安装施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于规范涂刷接地、桩头防腐油漆的事宜

内容：经我方监理人员现场检查发现，你单位在涂刷接地黄绿漆和桩头防腐时存在以下问题：

- 1、接地环网黄绿漆涂刷不规范、间隔不均匀，长短不一致，且局部下方漏刷，（图 1）；
- 2、桩头防腐不规范，经抽检，涂层厚度不能满足设计要求，（设计要求桩头防腐涂层为 $280\mu\text{m}$ ）（图 2）。

针对以上问题望你单位引起高度重视，及时整改，严格按照规范要求施工。

限 2 日内回复。



图 1



图 2

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建