

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-055

致：中电建湖北电力建设有限公司（安装施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于加强施工现场明火控制事宜

内容：经我方监理人员现场检查发现，你单位在 T3 区焊接施工中，焊星四溅引起杂草燃烧（如下图），现在正值草木枯黄季节，为了防止事故发生，特要求你单位做好以下措施：

- 1、在场区进行焊接施工前先清理施工半径内的易燃物（枯草、枯树等）。
- 2、禁止施工人员现场吸烟。
- 3、焊接施工时，必须有专人在现场看护，确保第一时间发现火灾隐患。

望你单位引起高度重视，加强现场安全管理，全场进行安全隐患排查，杜绝事故发生。

限 2 日内回复。



监理项目部（章）

总（专业）监理工程师

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建