

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-056

致：中电建湖北电力建设有限公司（安装施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于及时处理场区掀翻组件事宜

内容：由于 12 月 29 日天气风力较大，导致场区多处组件被大风掀翻（附图），T23 区尤为严重，暴露出你单位在施工过程中存在的问题，为了尽快恢复场区正常运行，特要求你单位做好以下几点：

- 1、对场区内所有损坏设备及时进行全面排查、统计；
- 2、对损坏组件和其他设备及时进行替换；
- 3、场区已运行带电，施工过程中做好防触电等安全防护措施，杜绝事故发生。

望你单位尽快组织人员，在最短时间内完成整改，把损失降到最低。

限 2 日内回复。



图 1




图 2

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建