

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单

工程名称: 江苏创泰特钢制品有限公司 803kw 屋顶分布式光伏项目

编号: ZHJL-CTGF-TZD-003

致: 山东登莱电力工程有限公司

事由:


施工质量事宜

内容:

经我部监理巡查发现存在以下质量问题:

- 1、有组件存在表面划伤, 对已划痕组件进行更换。
 - 2、组件表面堆积施工材料, 严禁在组件表面堆积尖锐物品, 施工过程中注意成品保护
- 针对以上问题, 请尽快整改; 整改完成后报我监理部进行复验, 复验合格后方可进入下一道施工工序。

另对此通知单在三日内进行书面回复。



监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 刘士发

日 期: 2020年01月08日

抄送: 业主项目部

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建