

监 理 通 知 单

工程名称：常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞新材料科技有限公司屋顶 10.8MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL—004

致：江苏天目电力建设有限公司

事由：

关于 1 号厂房屋顶固定 Z 形支架螺丝不足，以及彩钢瓦搬运过程中折伤一事。

内容：

今日我方监理在巡视施工现场中发现三个问题。

1. 彩钢瓦在搬运过程中出现损伤折痕严重。
2. 彩钢瓦表面有破洞，需补上。
3. 正在覆盖彩钢瓦部分 Z 形支架螺丝只有一个，未按照设计要求，需补齐。

以上问题，要求你方立即采取措施整改，并 24 小时之内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2020 年 1 月 14 日

注本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建