

监 理 通 知 单

工程名称：昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公司 2000kwp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-001

主送：阳光电源股份有限公司

抄送： 昆山普枫新能源有限公司

事由：关于昆山淀山湖、陆家普洛斯物流园 A1、B1 库支架导轨夹具事宜

内容：我监理人员检查支架导轨夹具时发现

1. 个别支架与夹具螺栓未上紧
2. 陆家普洛斯物流园 B1 库支架导轨安在采光带上面，现场与图纸不符。
3. 施工现场有两处垃圾未清理，刮风时会刮到下面，不要伤了人

以上事项在安装组件前整改完成，报监理部复查。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：2020年 5 月 15 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建