

监理通知单

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目编号：ZHJL-TLTTZ-001

致：友联绿建工程建设有限公司施工项目部

主题：屋面彩钢瓦防腐事宜

内容：

2020年05月19日我方对屋面彩钢瓦防腐施工巡视检查中发现漆面总厚度与合同要求存在差异。

基层清理，机械除锈 Sa2.5 级、一底一面（红丹底漆+醇酸调和漆，总厚度不低于 150 μm）面漆颜色与原瓦一致	S	
合同要求	9	现场测量

为保证支架顺利安装及屋面防腐验收，要求贵单位对每一道工序做好技术交底，尽快整改严格按照合同图纸要求施工。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：2020.5.18

