

监理通知单

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TLTTZ-002

致：友联绿建工程建设有限公司施工项目部

主题：加固材料事宜

内容：

2020年06月15日我方对现场到货彩钢瓦总厚度，Z型钢镀锌层与合同要求存在差异。

乙方包工包料，彩钢瓦镀铝
锌基板厚度 $\geq 0.45\text{mm}$ ，加涂
层厚度 $\geq 0.47\text{mm}$ ，交货时提
供质量保证书。

合同要求



样品厚度



现场测量

为保证施工质量及验收顺利，要求贵单位对尽快整改，严格按照合同图纸要求施工。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份