

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-004

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于施工现场钢筋笼制作事宜。

通知内容:

我监理部在巡视 HG17 风机基础灌注桩加工的钢筋笼存在下列质量问题:

1. 个别箍筋不均匀, 不符合设计要求;
2. 箍筋多次出现漏绑现象;
3. 钢筋笼对接焊口不饱满, 不符合规范要求;

以上问题, 要求立即改正, 如再次检查类似问题, 将对你单位进行罚款处理。
限 2 个工作日回复。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2025年5月12日