

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-005

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于施工现场安全事宜。

通知内容:

我监理部在巡视 HG17 风机基础灌注桩加工的钢筋笼存在下列安全问题:

1. 施工现场钢筋工未佩戴安全冒;
2. 施工现场灭火器不足;
3. 施工现场临时用电电线破损;

针对上述问题,望施工方负责人要立即抓紧落实整改,做好施工现场安全技术交底工作,要求立即整改完成,整改自检自查合格后报监理部复查。

项目监理部

总/专业监理工程师:

日

