

监理工程师通知单

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

表号：FD-B1

编号：ZHJL-TZD-006

至：誉海建设工程有限公司施工项目部

事由：关于施工现场电缆敷设事宜。

通知内容：

我监理部在巡视 11#风机 35KV 电缆敷设存在下列问题：

1. 电缆沟铺沙厚度不足；
2. 电缆沟开挖深度不足；

针对上述问题，望施工方负责人要立即抓紧落实整改，要求按照图纸设计要求进行施工，做好施工现场技术交底工作，整改自检自查合格后报监理部复查。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：

