

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-013

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于环形筋制作工艺由机械连接改为搭接相关事宜

通知内容:

巡查施工现场发现 11#、16# 风机基础钢筋环形筋制作工艺由机械连接改为搭接, 不符合设计要求, 现要求你单位尽快提供设计单位钢筋安装施工工艺变更说明或建设单位说明, 否则由此产生的一切后果由你单位自行承担。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师

日

