

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-015

至: 兴旺水电集团有限公司施工项目部

事由: 关于施工现场进场道路路基压实度的相关事宜

通知内容:

根据设计单位要求,路基采用重型击实标准,压实度 $\geq 94\%$;截止到今,你单位至今未向我监理项目部提交路基压实度试验报告,现要求你单位必须按设计要求进行路基重型击实,并向我监理项目部提交压实度试验报告。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2020.8.21

