

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-016

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于首次质量监督检查专家意见书相关事宜

通知内容:

2020年6月10日至6月11日可再生能源发电工程质量监督站对汉沽三期风电项目进行首次质量监督检查, 针对质检站检查中提出的问题, 要求你单位分析问题存在的原因, 认真及时整改。

问题:

- 1、项目经理无本企业法定代表人授权书。
- 2、未见试验人员的资格证书, 试验设备检定证书, 未上报授权签字人文件。
- 3、特殊工种人员未报审。
- 4、未见基础灌注桩钢筋笼焊接检验报告, 未见混凝土浇筑开盘鉴定。
- 5、施工组织设计无风机基础土方回填和接地的技术措施, 灌注桩钢筋笼 $\Phi 8$ 螺旋箍筋与设计 $\Phi 10$ 不符, 施工组织设计未盖公章。
- 6、未见施工图会检和施工技术交底记录。
- 7、无“强条”检查记录。
- 8、未见相关计量器具检定证书。

针对以上问题要求你单位按(原因分析、处理方案、整改情况, 预防同类问题采取的措施)等要求进行有效整改, 限在9月10日之前完成全部整改。

项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期: 2020.8.24

