

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-019

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于 12#风机基础钢筋锈蚀、马镫筋的相关事宜

通知内容:

- 1、在检查中发现你单位 12#灌注桩钢筋已生锈. 按规范要求钢筋不能有锈蚀. 现要求你单位除锈。
- 2、马镫筋制作必须符合设计图纸要求。

项目监理部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:

