

监理工程师通知单

表号: FD-B1

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-TZD-021

至: 誉海建设工程有限公司施工项目部

事由: 关于 5#、12#风机基础施工现场的相关事宜

通知内容:

- 1、灌注桩钢筋已生锈, 按规范要求钢筋不能有锈蚀, 现要求你单位除锈;
- 2、现场使用的防雷接地扁铜材料未进行报验; 同时你单位施工现场使用的扁铜要求更换;
- 3、接地体扁铜之间、扁铜与铜棒, 以及扁铜与镀锌扁钢之间均采用放热焊方式可靠焊接;

针对上述问题, 限期 3 天整改完成; 望施工方负责人要立即抓紧落实整改, 要求按照图纸设计要求进行施工, 做好施工现场技术交底工作, 整改自检自查合格后报监理部复查。

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师: 

日

期: 2020年9月13日