

监理工程师通知回复单

表号: FD-A6-01

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目风机安装工程

编号: HGSQ-SHJS-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-027 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 前期文件报审的整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我公司已按要求完成了工程前期文件的报审

详细如下: 工程开工报告、施工组织设计、专项施工方案、工程技术文件报审表、承包单位资质报审、现场主要管理人员资格证报审、特种作业人员报审、施工进度计划、施工机械设备进场报审。

承包单位(章):

项目经理:

日期:

王林

2020.11.26

项目监理部复查意见:

已整改

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日期:

刘士发

徐文军

2020.11.28

本表一式3份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。

监理工程师通知回复单

表号: FD-A6-01

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目风机安装工程

编号: HGSQ-SHJS-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-028 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 前期文件报审的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我公司已按要求完成了工程前期文件的报审

详细如下: 工程开工报告、施工组织设计、专项施工方案、工程技术文件报审表、承包单位资质报审、现场主要管理人员资格证报审、特种作业人员报审、施工进度计划、施工机械设备进场报审。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理部复查意见:

已整改

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日期:



本表一式3份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。

监理工程师通知回复单

表号: FD-A6-01

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目风机安装工程

编号: HGSQ-SHJS-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-031 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 建设单位检查文件报审的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我公司已按要求完成了 2021 年 3 月 2 日春季安全监督检查所需整改项。

承包单位(章):

项目经理:

日 期:



项目监理部复查意见:

整改


项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期:



本表一式3份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。

监理工程师通知回复单

表号: FD-A6-01

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目风机安装工程

编号: HGSQ-SHJS-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-032 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、更换施工现场破损的吊带
- 2、现场指挥人员、登高人员的报审

承包单位(章): 
项目经理: 赵林
日期: 2021.03.14

项目监理部复查意见:

复查已整改

项目监理部(章): 
总监理工程师: 刘生发
专业监理工程师: 徐文军
日期: 2021.03.16

本表一式3份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。

监理工程师通知回复单

表号: FD-A6-01

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目风机安装工程

编号: HGSQ-SHJS-005

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-034 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 质量监督检查问题的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、塔筒门外爬梯调平、爬梯底座混凝土浇筑工作;
- 2、锚栓已涂抹防腐油脂并按要求扣上防护帽;
- 3、塔筒内电缆已按要求绑扎完成。

承包单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理部复查意见:

已整改

项目监理部(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日期:



本表一式3份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。