

监理通知回复单

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-TZD-029 的监理通知后，已按要求完成了 检查整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、已施工完成接地扁铜基础内环；
- 2、对 7# 风机防火墙及箱变基础防腐施工整改完毕。
- 3、已将被盗材料恢复。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期： 2021.1.29

监理项目部复查意见：

经复查已完成整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期： 2021.1.29

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部存 二 份，监理项目部、施工项目部各存 二 份。