

监理通知回复单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXMB14-SG01-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理项目部：

我方接到编号为 SXLLJK-TZD-03 的监理通知后，已按要求完成了 光伏场区基础浇筑工程质量问题整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、基础浇筑前已履行报验手续。
- 2、对长度 2500mm 钢筋笼已申请监理报验，验收合格。
- 3、对基础拆模后蜂窝麻面的桩进行了全部处理。



施工项目部

项目经理：

日期：

2020.5.22

监理项目部复查意见：

整改结果 符合要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：


张金星
2020.5.22

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。



扫描全能王 创建

附件:



对基础拆模后蜂窝麻面的桩进行了全部处理



扫描全能王 创建