

监理通知回复单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SG01-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司交口县水头镇光伏发电平价上网项目监理项目部:

我方接到编号为 SXLLJK-TZD-04 的监理通知后, 已按要求完成了关于质量事宜整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 现场已挂混凝土配合比牌子, 并安放了台秤以及留置了混凝土试块。

附件: 整改照片

施工项目部 (章):

项目经理: 叶青贵

日期: 2020.6.7

监理项目部复查意见:

复查结果, 符合要求

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 张金奎

日期: 2020.6.7

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



扫描全能王 创建

004

