

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-013

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于深基坑临边防护相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视发现问题:

- 1、你单位深基坑专项施工方案未审核通过且未进行专家论证擅自进行施工, 针对此事我部已下发停工令并进行相关经济处罚;
- 2、基坑已擅自挖至超过 5 米;
- 3、边防护未按《建筑施工土石方工程安全》JGJ180-2009 进行搭设;

现要求你单位对上述问题立即整改, 如你方强行违章施工, 不服从我方监理部管理所导致的一切责任由你方全部承担!

如对本监理通知单内容有异议, 请在 24 小时内向监理提出书面报告, 请于 2020 年 7 月 20 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日

期:



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



扫描全能王 创建