

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-016

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）

事由：北区二标段进场预埋件不符合图纸设计要求相关问题

内容：

经监理部现场检查发现，你单位北区二标段于2020年7月29日报验的预埋件材料，经我方监理现场实际检查发现，材料规格严重不符合进场预埋件规格为 $\Phi 14$ 的图纸设计要求；针对该问题，要求你单位对已进场的不合格材料进行退场处理，退场时通知我方监理进行见证。现场禁止使用未报验材料进行施工！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

