

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-021

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）

事由：关于北区一标段临电及消防措施相关事宜

内容：

经监理部现场巡视检查发现，你单位钢筋加工区发现以下问题：

- 1、钢筋加工区过路电缆未穿管，存在安全隐患；
- 2、预埋件加工区未配备相应的消防器材，存在安全隐患；

现要求你单位对以上问题立即进行整改，整改完成后通知我方
监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书
面报告，请于 2020 年 8 月 3 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李林明

日

期： 2020.07.31

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建

编号: SXLUK-TZD-021



扫描全能王 创建