

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-022

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）

事由：关于升压站防雷接地材料相关事宜

内容：

经监理部现场巡视检查发现，你单位升压站综合楼及辅助用房防雷接地扁铁未按图纸设计要求使用热镀锌材质，并未按图纸设计要求进行施工；现要求你单位对以上问题立即进行整改，对现场不合格材料进行退场处理，严格按照图纸设计要求进行施工，退场时通知我方监理进行见证。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 4 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 时金宝

日

期： 2020.8.1

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建



