

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-023

致： 山西元工电力工程设计有限公司 （施工项目部）：

事由：关于外线脚手架搭设相关问题

内容：

经监理部巡视检查发现，你单位脚手架工程未报审施工方案，擅自进行施工，且每个基坑高度均超过三米，架管跨度大于两米，且跳板未绑扎，存在较大安全隐患，现要求你单位立即停止施工，抓紧上报施工方案，经方案审核通过后方能进行施工。如你单位强行施工，出现任何问题由你单位自行承担！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 5 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 郭翔

日

期： 2020.8.2

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



扫描全能王 创建

