

# 监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-065

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于工序报验相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位 66#、74#方阵电缆沟未经报验，已经进行回填，存在严重的质量隐患。对我方监理工作的开展造成很大困扰。针对该问题，要求你单位立即进行整改，严格按照图纸设计要求及工序报验程序进行施工。以确保安全文明施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 09 月 08 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期： 2020.09.05

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建