

# 监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-072

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于 35KV5#塔基基础开挖相关事宜

内容：

经巡视发现你单位所施工的 35KV5#塔基基础开挖存在以下问题：

- 1、边坡没有支护，存在严重的安全隐患；
- 2、基坑支护方案报审未通过，已退回，未重新报审；
- 3、基础开挖未设立临边防护、警戒线、安全标识等；
- 4、塔基基础开挖深度与图纸设计要求不符；
- 5、进场道路修整不到位，坡度较大，存在严重的安全隐患；

针对以上问题，要求你单位立即进行整改，严格按照图纸设计要求进行施工。全面排除安全隐患，确保施工现场安全文明施工。整改完成后，通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 09 月 26 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 李仲翔

日

期： 2020.09.22

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建



