

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-079

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部):

事由: 关于箱逆变基础未报验相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视检查发现,你单位南区 51#箱逆变基础垫层浇筑前未经报验擅自进行浇筑作业,存在严重的质量隐患。

现要求你单位严格按照工序报验程序进行报验工作,待我方监理验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议,请在 24 小时内向监理提出书面报告,请于 2020 年 9 月 27 日前填报回复单。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李贵强

日

期: 2020.09.24

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

