

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-080

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于 35KV5#塔基基础拆模相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位 35KV5#塔基基础拆模前未通知我方监理人员进行报验，拆模过早，在 2020 年 9 月 24 日下午进行浇筑，于 2020 年 9 月 25 日已经进行拆模，存在严重的质量隐患。

现要求你单位对 5#塔基基础强度进行第三方检测，检测合格后方可进行下道工序施工。若你方野蛮施工，35KV5#塔基后期出现任何问题由你单位自行承担！


如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 9 月 28 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

