

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-081

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于护坡支架安全问题相关事宜

内容：

经我方监理巡视检查发现，你单位所施工的护坡支架存在以下问题：

- 1、安全员及相关管理人员资质未报审；
- 2、特种作业人员资质未报审；
- 3、吊装方案等安全类方案未报审；
- 4、现场无安全管理人员及车辆指挥人员；
- 5、货物倒运无绳索固定；
- 6、施工机械具未报审；

以上问题均存在较大安全隐患且相关安全类资料未报审擅自进行施工，现要求你单位立即暂停该作业面工作并上报所有安全类相关资料，审核通过后方可进行施工。如你单位强行施工，出现任何问题由你单位自行承担，望贵单位重视！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 9 月 28 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 孙新明

日

期： 2020.09.26

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

材料倒运未固定

