

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-085

致： 山西元工电力工程设计有限公司 （施工项目部）：

事由：关于外线工程采用爆破施工相关事宜

内容：

经我方监理巡视检查发现，你单位部分塔基基础施工准备采用爆破施工，但未见你单位报审爆破相关专项施工方案，存在严重的安全隐患。

现要求你单位立即报审爆破作业专项施工方案及相关资料，在未报审专项施工方案前严禁进行爆破作业，如你单位强行施工，出现任何问题由你单位自行承担，望贵单位重视！

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 10 月 10 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张翔

日

期： 2020.10.07

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建