

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-089

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于电缆沟回填相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位运煤大道西侧的共沟高压电缆沟回填未铺沙盖砖且未进行报验，存在严重的质量隐患。

现要求你单位对已回填区域进行重新铺沙盖砖再回填，对所有电缆沟排查整改，严格按照图纸设计要求进行施工，严格按照规范进行工序报验工作，验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 10 月 22 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2020.10.19

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

编号: SXLLJK-TZD-089

高压电缆沟回填未进行铺沙盖砖



扫描全能王 创建