

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-090

致： 江苏东软智能科技有限公司 （施工项目部）

事由：关于工序报验及基础浇筑相关事宜

内容：

经我方监理巡视检查发现，你单位柔性 9#方阵施工存在以下问题：

- 1、支架基础浇筑前未进行报验；
- 2、钢筋笼绑扎不符合图纸设计要求已进行浇筑

针对以上问题，要求你单位立即进行整改并严格按照报验程序进行工序报验工作，验收合格后方可进行下道工序施工，望贵单位重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张利军

日

期：


2022.10.19

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

钢筋笼不符合图纸设计要求



钢筋笼不符合图纸设计要求

