

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLJK-TZD-091

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于高压电缆耐压试验相关事宜

内容:

经我监理巡视检查发现,你单位 62#-64#段高压电缆 A 相测试中,测试电压异常,经试验测试人员排查,你方电缆存在破损漏电情况,漏电位置不详,现要求你单位立即排查该段电缆破损处并进行修复,修复完成后重新进行电缆耐压试验,确保项目安全文明施工。

如对本监理通知单内容有异议,请在 24 小时内向监理提出书面报告,请于 2020 年 10 月 23 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 汪明

日

期: 2020.10.19

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

电缆耐压不符合规范要求

