

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-100

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）

事由：关于支架基础相关事宜

内容：

经我监理部巡视检查发现，你单位 53#方阵支架基础拆模过早，表面开裂，蜂窝麻面，振捣不到位，养护不到位，存在严重的质量隐患，影响后续施工。

现要求你单位对以上问题进行整改，对施工班组重新进行交底工作，严格按照图纸设计要求进行施工，整改完成后通知我方监理验收，验收合格后方可进行下道工序。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 11 月 04 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王新旺

日

期： 2020.11.1

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

桩柱基础拆模过早振捣不到位



桩柱基础养护不到位

