

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLJK-TZD-106

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）

事由：关于升压站进场道路相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视发现，你单位升压站进场道路不平整未硬化，因近日雨雪天气较多，且车辆和人员出入升压站较频繁，容易引起车辆事故发生，存在较大安全隐患。

现要求你单位对以上问题立即进行整改，将升压站进场道路进行硬化，以保障车辆行驶安全，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 11 月 30 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2020.11.27

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

道路未硬化



道路未硬化

