

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-112

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于电缆敷设相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视检查发现,你单位 21#方阵汇流箱电缆敷设不到位,存在严重的安全质量隐患。现要求你单位对 21#方阵电缆全面进行排查,对敷设不到位的电缆重新进行敷设,严格按照图纸设计要求施工,整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议,请在 24 小时内向监理提出书面报告,请于 2020 年 12 月 19 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王 强

日 期: 2020 年 12 月 16 日



注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部各存一份。



扫描全能王 创建

电缆裸露

