

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-113

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于电缆敷设相关事宜

内容:

经我方监理现场巡视检查发现,你单位 61#方阵交流高压电缆与直流电缆同沟敷设,存在严重的安全质量隐患。现要求你单位立即进行整改,对敷设不规范的电缆进行重新挖沟敷设,严格按照图纸设计要求施工,整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议,请在 24 小时内向监理提出书面报告,请于 2020 年 12 月 20 日前填报回复单。



扫描全能王 创建



监理单位 (章)

总/专业监理工程师

日

期:

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。

电缆敷设不符合要求



电缆敷设不符合要求

