

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-114

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）

事由：关于现场安全相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位运煤大道有大量石块堆积，箱逆变附近尤为严重，且长时间未清理，对箱逆变基础回填、组件安装等后续工作造成严重影响。现要求你单位立即进行全厂排查，对现场石块进行清理，整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 12 月 26 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张新伟

日

期： 2020.12.23

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

石坎堆砌



石坎堆砌

