

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-031

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司 （施工项目部）：

事由：关于南区电缆沟回填相关事宜

内容：

经监理部巡视检查发现，你单位南区 69#-70#方阵电缆沟回填作业未铺砂盖砖，存在安全隐患，现要求你单位立即整改，整改完后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 15 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张金星

日

期： 2020.8.12

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

编号: SXLLJK-TZD-031

电缆沟回填未铺沙盖砖



电缆沟回填未铺沙盖砖



扫描全能王 创建