

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-044

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于箱逆变基础混凝土浇筑的相关事宜

内容：

经我方监理巡视发现你单位箱逆变基础浇筑用商砼未进行试块送检、坍落度试验、混凝土配比报审等工序，对我方监理工作的正常开展造成极大的困扰。

为保证工期顺利完成，现要求你单位对进场商砼严格按照规范要求，要求进行试块送检、坍落度试验、混凝土配比报审等工序，以保证现场安全文明施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 24 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2020.8.21

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建