

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-046

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于电气施工报验的具体事宜

内容：

经我方监理巡视发现你单位电缆敷设前未通知我方监理验收，对我方监理工作的进展造成了极大的困扰。

按照相关图纸设计要求、业主要求，现要求你单位对已敷设电缆进行拆除，重新清理电缆沟，整改完成后通知我监理部进行验收，未完成整改禁止进行下一道工序，如你单位强行施工，出现一切问题由你单位自行承担。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 24 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2020.08.22

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建