

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-049

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于箱逆变基础未报验的具体事宜

内容：

经我方监理巡视发现你单位 20#22#30#箱逆变基础拆模未报验就进行回填，存在严重的质量隐患。

现要求你单位对以上箱逆变基础强度进行第三方检测，检测完成后通知我方监理验收即可进行下道工序。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 8 月 25 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张金星

日

期：2020-8-23

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建

北区 22#箱逆变基础未进行报验

