

监 理 通 知 单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-053

致： 山西元工电力工程设计有限公司 （施工项目部）：

事由：关于工序报验相关事宜

内容：

经我方监理现场巡视检查发现，你单位 4#塔基基础开挖完成后，未进行报验就进行支模，且基础底部淤泥未清理干净，存在质量隐患，

针对以上问题，要求你单位立即进行整改，严格按照图纸设计要求及工序报验程序进行施工。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2020 年 9 月 01 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张金星

日

期： 2020.08.29

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

编号: SXLLJK-TZD-053

塔基基础底部淤泥未清理



扫描全能王 创建