

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SGHY-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:
我方接到编号为 SXLLJK-HFD-025 的监理通知后, 已按要求完成了 关于北区箱逆变基础钢筋加工区临时用电问题整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

关于北区箱逆变基础钢筋加工区临时用电相关问题, 我单位北区箱逆变基础钢筋加工区所有用电设备均未采取有效接地、临时用电箱无锁、未见接地且私拉乱接等问题已经安排专人整改完毕, 请监理单位组织现场验收。

附件:

施工项目部(章):

项目经理:

日期:

2020.08.09

监理项目部复查意见:

经复查: 你单位所报内容均已整改符合要求

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2020.08.09

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

填写、使用说明

- (1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。
- (2) 如《监理通知单》所提出内容需整改, 施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕, 并以书面材料报监理。



扫描全能王 创建