

监理通知回复单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXMB14-SGDR-045

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 SXLLJK-TZD-045 的监理通知后, 已按要求完成了 钢筋笼绑扎及箍筋间距和主筋定位的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 钢筋笼绑扎已按图纸设计要求整改, 箍筋间距已调小, 主筋定位已调整。

附件: 整改完成图片

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

经复查整改结果符合要求。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日


期: 2020.08.24



注: 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



扫描全能王 创建



交口县水头镇光伏发电评价上网项目
施工单位: 江苏东软智能科技有限公司
灌注桩钢筋笼绑扎

时 间: 2020.08.23 09:44
天 气: 阴 18℃
地 点: 吕梁市·安头村
海 拔: 1444.3米
方位角: 北 354°
经纬度: 36.991232°N, 111.202884°E

今日水印
相机



交口县水头镇光伏发电评价上网项目
施工单位: 江苏东软智能科技有限公司
灌注桩钢筋笼绑扎

时 间: 2020.08.23 09:44
天 气: 阴 18℃
地 点: 吕梁市·安头村
海 拔: 1444.3米
方位角: 北 357°
经纬度: 36.991232°N, 111.202884°E

今日水印
相机



交口县水头镇光伏发电评价上网项目
施工单位: 江苏东软智能科技有限公司
灌注桩钢筋笼绑扎

时 间: 2020.08.23 09:44
天 气: 阴 18℃
地 点: 吕梁市·安头村
海 拔: 1444.3米
方位角: 西北 313°
经纬度: 36.991181°N, 111.202969°E

今日水印
相机



扫描全能王 创建