

# 监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLJK-TZD-02

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于质量事宜

内容:

经我监理项目部巡查发现, 由你单位施工的光伏场区围栏工程, 存在以下问题。

- 1、个别区域围栏基础未履行报验手续。
- 2、个别围栏基础的深度未达到图纸设计的要求。
- 3、围栏柱与围栏网连接螺丝帽不符合要求。

以上问题, 限你单位三日内完成整改。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金奎

日

期: 2020.5.19

注 本表一式\_\_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存\_\_份。



扫描全能王 创建