

监理通知单

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-TZD-05

致： 特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）

事由：关于质量事宜

内容：

经我监理项目部对围栏基础混凝土浇筑抽样检查发现，由你单位施工的围栏基础浇筑工程，存在以下问题。

- 1、个别基础孔深度未达到 600mm 的要求。
- 2、个别围栏柱子不在正中心
- 3、个别混凝土基础未振捣或振捣不密实。

以上问题，限你单位三日内完成整改。

附：照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 张金生

日



期： 2020.6.6



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存 份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建