

时电平加... 头锁2... 后, 1-

工程
致
子

监 理 通 知 单

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-TZD-06

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于钢筋笼质量事宜

内容:

经我监理项目部对 76 区施工现场钢筋笼抽样检查发现, 由你单位加工的钢筋笼, 存在以下问题。

- 1、钢筋笼加密区未达到图纸设计 $\Phi 6 \times 100\text{mm}$ 的要求
- 2、钢筋笼下端未达到图纸设计 $\Phi 6 \times 150\text{mm}$ 的要求

以上问题, 限你单位二日内完成整改。

附: 照片

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金峰

日

期: 2022.8.28



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。



扫描全能王 创建

